

**LEISTUNGSERKLÄRUNG**  
**DECLARATION OF PERFORMANCE**

gemäss Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011  
According to Construction Product Regulation (EU) No 305/2011

**Nr. / No CPR-10-18-203**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / *unique identification code of product type*:  
**SecuriFire FCP 500** Brandmelderzentrale /  
Control and Indicating Equipment

2. Verwendungszweck(e) / *intended use(s)*:  
**Brandschutz /**  
**Fire safety**

3. Hersteller / *manufacturer*:  
**Securiton AG, Alpenstrasse 20, 3052 Zollikofen**  
**SCHWEIZ / SWITZERLAND**

4. Bevollmächtigter / *authorized representative*:  
**Nicht anwendbar / not applicable**

5. System(e) oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / *system/s of assessment and verification of constancy of performance*:  
**1**

6.a) Harmonisierte Norm(en) / *harmonized standard(s)*:  
**EN 54-2:1997 + A1:2006**  
**EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006**

Notifizierte Stelle(n) / *notified body/ies*:  
**0786**  
**VdS Schadenverhütung GmbH**

6.b) Europäisches Bewertungsdokument / *European evaluation document*:  
**Nicht anwendbar / not applicable**

7. Erklärte Leistung(en) / *declared performance/s*:

Wesentliche Merkmale	<i>Essential characteristics</i>	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation / Abschnitt
	<i>Performance under fire conditions</i>	<i>Performance</i>	<i>Harmonized technical specification / clause</i>
Leistungsfähigkeit im Brandfall	<i>Performance under fire conditions</i>	bestanden <i>pass</i>	EN 54-2:1997 + A1:2006 4-5; 7
Ansprechverzögerung (Ansprechzeit bei Alarm)	<i>Response delay (response time to fire)</i>	bestanden <i>pass</i>	EN 54-2:1997 + A1:2006 7.1; 7.7; 7.11-7.12
Betriebszuverlässigkeit	<i>Operational reliability</i>	bestanden <i>pass</i>	EN 54-2:1997 + A1:2006 4-14
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Temperaturbeständigkeit	<i>Durability of operational reliability, temperature resistance</i>	bestanden <i>pass</i>	EN 54-2:1997 + A1:2006 15.4
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Schwingungsfestigkeit	<i>Durability of operational reliability, vibration resistance</i>	bestanden <i>pass</i>	EN 54-2:1997 + A1:2006 15.6-15.7; 15.15
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Elektrische Stabilität	<i>Durability of operational reliability, electrical stability</i>	bestanden <i>pass</i>	EN 54-2:1997 + A1:2006 15.8; 15.13

Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Feuchtebeständigkeit	<i>Durability of operational reliability, humidity resistance</i>	bestanden <i>pass</i>	EN 54-2:1997 + A1:2006 15.5; 15.14
Leistungsfähigkeit im Brandfall	<i>Performance under fire conditions</i>	bestanden <i>pass</i>	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 4-6
Betriebszuverlässigkeit	<i>Operationa/ reliability</i>	bestanden <i>pass</i>	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 4-8
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Temperaturbeständigkeit	<i>Durability of operational reliability, temperature resistance</i>	bestanden <i>pass</i>	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 9.5
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Schwingungsfestigkeit	<i>Durability of operational reliability, vibration resistance</i>	bestanden <i>pass</i>	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 9.7-9.8; 9.15
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Elektrische Stabilität	<i>Durability of operational reliability, electrical stability</i>	bestanden <i>pass</i>	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 9.9
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Feuchtebeständigkeit	<i>Durability of operational reliability, humidity resistance</i>	bestanden <i>pass</i>	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 9.6; 9.14

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation / *Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation*:

**Nicht anwendbar / not applicable**

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte verantwortlich. / *The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.*

Diese Leistungserklärung ist verfügbar unter / *this declaration of performance is available under*:  
[www.securiton.ch/leistungserklärungen](http://www.securiton.ch/leistungserklärungen)

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / *signed for and on behalf of the manufacturer by*:

Ort und Datum der Ausstellung / *place and date of issue*:

**Zollikofen, 18.07.2018**

**Securiton AG**

Name, Funktion und Unterschrift / *name, function and signature*:



**Martin Gygax**

Bereichsleiter Services/ *Divisional Manager Services*



**Roland Zbinden**

Produktmanager Markt/ *Product Manager Market*

Securiton AG  
 Alarm- und Sicherheitssysteme  
 Alpenstrasse 20  
 3052 Zollikofen

Telefon +41 31 910 11 22  
 Fax +41 31 910 16 16  
[info@securiton.ch](mailto:info@securiton.ch)  
[www.securiton.ch](http://www.securiton.ch)

**Anhang  
Annex**

---

*Baugruppen zu obigem Produkt / components for the product above:*

<b>Art. Nr. / Item No:</b>	<b>Typ: / Type:</b>	<b>Beschreibung:</b>	<b>Description:</b>
20-1151000-01-xx	B7-SCP520	Grundausbau, Anzeige- und Bedienfeld	Basic Setup, Control and Indicating Panel
20-1151100-01-xx	B7-CPB11	Hauptrechnereinheit	Master Control Unit

