

**LEISTUNGSERKLÄRUNG
DECLARATION OF PERFORMANCE**

gemäss Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011
According to Construction Product Regulation (EU) No 305/2011

Nr. / No CPR-10-21-203

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / *unique identification code of product type*:
SecuriFire FCP 500 Brandmelderzentrale /
Control and Indicating Equipment

2. Verwendungszweck(e) / *intended use(s)*:
**Brandschutz /
Fire safety**

3. Hersteller / *manufacturer*:
**Securiton AG, Alpenstrasse 20, 3052 Zollikofen
SCHWEIZ / SWITZERLAND**

4. Bevollmächtigter / *authorized representative*:
Nicht anwendbar / not applicable

5. System(e) oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / *system/s of assessment and verification of constancy of performance*:
1

6.a) Harmonisierte Norm(en) / *harmonized standard(s)*:
**EN 54-2:1997 + A1:2006
EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006**

Notifizierte Stelle(n) / *notified body/ies*:
**0786
VdS Schadenverhütung GmbH**

6.b) Europäisches Bewertungsdokument / *European evaluation document*:
Nicht anwendbar / not applicable

7. Erklärte Leistung(en) / *declared performance/s*:

Wesentliche Merkmale	<i>Essential characteristics</i>	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation / Abschnitt
		<i>Performance</i>	<i>Harmonized technical specification / clause</i>
Leistungsfähigkeit im Brandfall	<i>Performance under fire conditions</i>	bestanden <i>pass</i>	EN 54-2:1997 + A1:2006 4-5; 7
Ansprechverzögerung (Ansprechzeit bei Alarm)	<i>Response delay (response time to fire)</i>	bestanden <i>pass</i>	EN 54-2:1997 + A1:2006 7.1; 7.7; 7.11-7.12
Betriebszuverlässigkeit	<i>Operational reliability</i>	bestanden <i>pass</i>	EN 54-2:1997 + A1:2006 4-14
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Temperaturbeständigkeit	<i>Durability of operational reliability, temperature resistance</i>	bestanden <i>pass</i>	EN 54-2:1997 + A1:2006 15.4
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Schwingungsfestigkeit	<i>Durability of operational reliability, vibration resistance</i>	bestanden <i>pass</i>	EN 54-2:1997 + A1:2006 15.6-15.7; 15.15
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Elektrische Stabilität	<i>Durability of operational reliability, electrical stability</i>	bestanden <i>pass</i>	EN 54-2:1997 + A1:2006 15.8; 15.13

Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Feuchtebeständigkeit	<i>Durability of operational reliability, humidity resistance</i>	bestanden <i>pass</i>	EN 54-2:1997 + A1:2006 15.5; 15.14
Leistungsfähigkeit im Brandfall	<i>Performance under fire conditions</i>	bestanden <i>pass</i>	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 4-6
Betriebszuverlässigkeit	<i>Operationa/ reliability</i>	bestanden <i>pass</i>	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 4-8
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Temperaturbeständigkeit	<i>Durability of operational reliability, temperature resistance</i>	bestanden <i>pass</i>	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 9.5
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Schwingungsfestigkeit	<i>Durability of operational reliability, vibration resistance</i>	bestanden <i>pass</i>	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 9.7-9.8; 9.15
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Elektrische Stabilität	<i>Durability of operational reliability, electrical stability</i>	bestanden <i>pass</i>	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 9.9
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Feuchtebeständigkeit	<i>Durability of operational reliability, humidity resistance</i>	bestanden <i>pass</i>	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 9.6; 9.14

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation / *Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:*

Nicht anwendbar / not applicable

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte verantwortlich. /
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Diese Leistungserklärung ist verfügbar unter / *this declaration of performance is available under:*
www.securiton.ch/leistungserklärungen

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / *signed for and on behalf of the manufacturer by:*

Ort und Datum der Ausstellung / *place and date of issue:*

Zollikofen, 16.03.2021


Securiton AG

Name, Funktion und Unterschrift / *name, function and signature:*



Beat Salzmänn

Bereichsleiter Produktmanagement & Support /
Vice President Product Management & Support



Roland Zbinden

Leiter Strategisches Geschäftsfeld/ *Head of Strategic Business Unit*

Securiton AG
Alarm- und Sicherheitssysteme
Alpenstrasse 20
3052 Zollikofen

Telefon +41 31 910 11 22
Fax +41 31 910 16 16
info@securiton.ch
www.securiton.ch

Anhang Annex

Baugruppen zu obigem Produkt / components for the product above:

Art. Nr.: / Item No:	Typ: / Type:	Beschreibung:	Description:
20-1151010-01-xx	B10-SCP520	Grundausbau, Anzeige- und Bedienfeld	Basic Setup, Control and Indicating Panel
20-1151102-01-xx	B10-CPB11	Hauptrechnereinheit mit Energieversorgungseinrichtung	Controller Unit with Power Supply Equipment
20-1230111-01-xx	B5-EPI-PCM-GS	Anzeige- und Bedienfeld, extern	Control and indicating panel, external
20-1230112-01-xx	B5-EPI-PIM-GS	Anzeige- und Bedienfeld, extern	Control and indicating panel, external
20-1151100-01-xx	B7-CPB11	Hauptrechnereinheit mit Energieversorgungseinrichtung	Controller Unit with Power Supply Equipment
20-1151101-01-xx	B7-MIC11	Anzeige- und Bedienfeld, intern	Basic Setup, Control and Indicating Panel, internal